



RELATÓRIO RESUMO DE RESULTADOS

– UME073/14 –

Baseado no relatório CXL031/14

Data: 03/07/2014

Requerente: Anicolor – Alumínios, Lda.

Endereço: Zona Industrial de Oiã, Apartado 6 | 3770-059 Oiã

Contacto: Sr. José António Pinto

Tel.: +351 234 729 420

e-mail: técnico@anicolor.pt

Provete ensaiado:

Foi submetido a ensaios 1 provete com a referência interna CXL011A/14, cujo produto tem a referência do cliente: **Sistema APi**.

Este provete consistia numa janela em alumínio com corte térmico, composta por uma folha de batente e outra oscilobatente, com as seguintes dimensões (LxH): 1230 mm x 1480 mm.

Ensaios realizados e resultados:

Os ensaios realizados ao provete CXL011A/14 e respectivos resultados foram os seguintes:

Ensaio	Classificação
Determinação da permeabilidade ao ar de portas e janelas (EN 1026:2000; EN 12207:1999)	Classe 4
Determinação da estanquidade à água de portas e janelas (EN 1027:2000; EN 12208:1999)	Classe E ₁₅₀₀
Determinação da resistência ao vento de portas e janelas (EN 10211:2000; EN 12210:1999; EN 12210:1999/AC:2000)	Classe C5

Nota: O presente relatório não dispensa a consulta dos relatórios de ensaio que lhe serviram de base, para uma completa análise e interpretação dos resultados.

Autoria Técnica: Jorge Costa

Responsável Técnico: Alvaro Simas
(Supervisor Técnico e Científico)

Direcção: Alvaro Simas

