

## RELATÓRIO RESUMO DE RESULTADOS – CXL154/17 –

Baseado nos relatórios de ensaio CXL136/17 de 10/05/2017

Data: 12/05/2017

O presente relatório anula e substitui o relatório de ensaio CXL150/17 de 11/05/2017

**Cliente:** Anicolor - Alumínios Lda.

**Endereço:** Zona Industrial Oiã, Apt. 6, 3770-908 Oiã

**Contacto:** José António Pinto

**Tel.:** +351 234 729 420

**e-mail:** tecnico@anicolor.com

### Provetes ensaiados:

Foi submetido a ensaios um provete com a referência interna CXL028A/17, cujo produto tem a seguinte referência do cliente:

### Sistema AJi - Folha Oculta Canal Europeu



Fotografia do provete (CXL028A/17)

O provete apresentou a seguinte **descrição resumida:**

Este provete consiste numa janela de alumínio com uma folha de abrir e uma oscilo-batente, com as seguintes dimensões (HxL): 1280 mm x 1530 mm.

### Ensaios realizados e resultados:

Ensaio	Classificação
Determinação da permeabilidade ao ar de portas e janelas (EN 1026:2016; EN 12207:1999)	Classe 4
Determinação da resistência à água de portas e janelas (EN 1027:2016; EN 12208:1999)	Classe E1650
Determinação da resistência ao vento de portas e janelas (EN 12211:2016; EN 12210:2016)	Classe C5

Nota: O presente relatório não dispensa a consulta dos relatórios de ensaio que lhe serviram de base, para uma completa análise e interpretação dos resultados.

Autoria técnica

Responsabilidade técnica

A Direção

XAUT

XSTC

XDIR

O presente relatório não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem o acordo escrito do ITECons.

1/1