



Un document N° 218463


L'ESSAI DE CAPACITÉ DE SUPPORTER DES CHARGES DES MÉCANISMES DE SÛRETÉ

Entreprise **Anicolor, Aluminios LDA.**
Oliveira do Bairro. Portugal.

Normas d'essai:
UNE-EN 14609:2004. Une résistance à la
torsion statique

Produit	Fenetre amenée de tour vertical et horizontal inferieru practicable a l'interieur de deux feuilles droite.
Modèle	Une Série: AKI
Dimensions (AnxAI)	1800 mm x 2200 mm
Matériau	Aluminium
Vitrage	5/16/5
Date d'essai	13.05.10

Coupe/ Section



CLASSIFICATION

APTE

UNE VALEUR UN SEUIL

350 N



Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Alvarez Burgué
Director Técnico

La présente certification accompagne le rapport d'essai N°: 218463