



Documento N° 218463


ENSAIO DE CAPACIDADE DE SUPORTAR ÓNUS DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

Empresa **Anicolor, Aluminios LDA.
Oliveira do Bairro. Portugal.**

Normas de Ensaio:
UNE-EN 14609:2004. Une résistance à la
torsion statique

Produto	Janela balconera de batente duas folhas com oscilo-batente de eixo vertical com abertura interior.
Modelo	Serie: AKI
Dimensões (LxH)	1800 mm x 2200 mm
Material	Aluminio
Tipologia do vidro	5/16/5
Data do Ensaio	13.05.10

Coupe/ Section



CLASSIFICAÇÃO

APTO

UNE VALEUR UN SEUIL

350 N



Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Alvarez Burgué
Director Técnico

O presente certificado é conforme o descritivo do boletim de ensaio com referência N° 218463