




Un document N° 218472

ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, À L'EAU ET RÉSISTANCE AU VENT


Entreprise	Anicolor, Aluminios LDA. Oliveira do Bairro. Portugal
Produit	Fenetre glissante horizontal de quatre feuillets droite.
Modèle	Un série: CS
Dimensions (LxH)	2900 mm x 2200 mm
Matériel	Aluminium
Vitrage	4/12/5
Date d'essai	12.04.10

Normas d'essai:
NF-EN 1026:2000. Fenêtres et portes.
Étanchéité à l'air.
NF-EN 1027:2000. Fenêtres et portes.
Étanchéité à l'eau. NF-EN
12211:2000. Fenêtres et portes.
Résistance au vent.

Coupe:



Étanchéité à l'air	CLASSE 3
Étanchéité à l'eau	CLASSE 6A
Résistance au vent	CLASSE C2



Normas de clasificación: NF-
EN 12207:2000. Fenêtres et portes.
Étanchéité à l'air.
NF-EN 12208:2000. Fenêtres et portes.
Étanchéité à l'eau. NF-EN
12210:2000. Fenêtres et portes.
Résistance au vent. NF-EN
12210/AC:2002. Fenêtres et portes.
Résistance au vent.

Oscar Ruiz Chicote
Un responsable de l'aire

Luis García Viguera
Directeur Dpt. Construction

José Alvarez Burgué
Un directeur Technique

La présente certification accompagne le rapport d'essai N° 218472