

## RELATÓRIO RESUMO DE RESULTADOS

– CXL105/20 –

Baseado nos relatórios de ensaio CXL104/20 de 07/12/2020.

Data: 07/12/2020

**Cliente:** Anicolor – Alumínios, Lda.

**Endereço:** Zona Industrial de Oiã, Apartado 6 3770-908 Oiã

**Contacto:** Sr. José António Pinto

**Tel.:** +351 234 729 420

**e-mail:** tecnico@anicolor.pt

### Provetes ensaiados:

Foi submetido a ensaios um provete com a referência interna CXL036A/20, cujo produto tem a seguinte referência do cliente:

#### Sistema CT - Hotel



Provete de ensaio (CXL036A/20)

O provete apresenta a seguinte **descrição resumida:**

O provete de ensaio é constituído por uma janela termolacada na cor branco de 1 folha de correr com 1 fixo lateral com as dimensões de 1.233 m x 1.482 m (LxH) com aplicação de 1 fecho multiponto e vidro duplo Planilux Incolor 4mm + cx10 + Planilux Laminado 44.2 Silence na folha de correr e vidro duplo Planilux Incolor 4mm + cx8 + Planilux Laminado 44.2 Silence no fixo lateral.

### Ensaios realizados e resultados:

Os ensaios realizados ao provete CXL036A/20 e respetivos resultados foram os seguintes:

Ensaio	Classificação
Determinação da permeabilidade ao ar de portas e janelas (EN 1026:2016; EN 12207:2016)	Classe 4
Determinação da estanquidade à água de portas e janelas (EN 1027:2016; EN 12208:1999)	Classe 7A
Determinação da resistência ao vento de portas e janelas (EN 12211:2016; EN 12210:2016)	Classe C5

Nota: O presente relatório não dispensa a consulta dos relatórios de ensaio que lhe serviram de base, para uma completa análise e interpretação dos resultados.

Autoria técnica

Responsabilidade técnica

A Direção

  
António Vieira  
Técnico Superior

  
Nuno Simões  
Supervisor Técnico e Científico

  
Documento validado

O presente relatório não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem o acordo escrito do Itecons.

1/1