

RAPPORT RÉSUMÉ DES RESULTATS – CXL131/20 –

Sur la base du rapport d'essai CXL128/20 du 15 Décembre 2020.

Date: 16/12/2020

Client: Anicolor – Alumínios, Lda.

Adresse: Zona Industrial de Oiã, Apartado 6 3770-908 Oiã

Contact: Sr. José António Pinto

Tél.: +351 234 729 420

e-mail: tecnico@anicolor.pt

Éprouvettes essayées:

Une éprouvette de référence interne CXL037A/20 a été soumise à des essais, dont le produit porte la référence client suivante:

Système CT - Hotel



Éprouvette (CXL037A/20)

Ci-dessous figure une brève description de l'éprouvette:

L'éprouvette d'essai se compose d'une porte-fenêtre thermolaquée blanc avec 2 vantaux coulissants et 2 vantaux fixes de 3.001 m x 2.196 m (LxH) avec l'application de 1 serrure multipoint et double verre Planilux Incolore 5mm + cx14 + Planilux Incolore 5mm sur les vantaux coulissants et double vitrage Planilux Incolore 6mm + cx10 + Planilux Incolore 5mm sur les vantaux fixes.

Essais réalisés et résultats:

Les essais réalisés à l'éprouvette CXL037A/20 et les résultats obtenus ont été les suivants:

Essai	Classification
Détermination de la perméabilité à l'air de portes et fenêtres (EN 1026:2016; EN 12207:2016)	Classe 4
Détermination de la l'étanchéité à l'eau de portes et fenêtres (EN 1027:2016; EN 12208:1999)	Classe 7A
Détermination de la résistance au vent de portes et fenêtres (EN 12211:2016; EN 12210:2016)	Classe B2

Remarque: Ce rapport ne remplace pas la consultation des rapports d'essais qui ont servi de base, pour une analyse complète et l'interprétation des résultats.

Auteur technique

Responsable technique

Direction


António Vieira
Technicien Supérieur


Nuno Simões
Superviseur Technique et Scientifique


Document validé

Ce rapport ne peut être reproduit, sauf intégralement, que par accord écrit de Itecons.

1/1