

RELATÓRIO RESUMO DE RESULTADOS

– CXL129/20 –

Baseado no relatório de ensaio CXL128/20 de 15/12/2020.

Data: 16/12/2020

Cliente: Anicolor – Alumínios, Lda.

Endereço: Zona Industrial de Oiã, Apartado 6 3770-908 Oiã

Contacto: Sr. José António Pinto

Tel.: +351 234 729 420

e-mail: tecnico@anicolor.pt

Provetes ensaiados:

Foi submetido a ensaios um provete com a referência interna CXL037A/20, cujo produto tem a seguinte referência do cliente:

Sistema CT - Hotel



Provetes de ensaio (CXL037A/20)

O provete apresenta a seguinte **descrição resumida:**

O provete de ensaio é constituído por uma janela de sacada termolacada na cor branco de 2 folhas de correr com 2 fixos laterais, com as dimensões de 3.001 m x 2.196 m (LxH), com aplicação de 1 fecho multiponto e vidro duplo Planilux Incolor 5mm + cx14 + Planilux Incolor 5mm nas folhas de correr e vidro duplo Planilux Incolor 6mm + cx10 + Planilux Incolor 5mm nos fixos laterais.

Ensaios realizados e resultados:

Os ensaios realizados ao provete CXL037A/20 e respetivos resultados foram os seguintes:

Ensaio	Classificação
Determinação da permeabilidade ao ar de portas e janelas (EN 1026:2016; EN 12207:2016)	Classe 4
Determinação da estanquidade à água de portas e janelas (EN 1027:2016; EN 12208:1999)	Classe 7A
Determinação da resistência ao vento de portas e janelas (EN 12211:2016; EN 12210:2016)	Classe B2

Nota: O presente relatório não dispensa a consulta dos relatórios de ensaio que lhe serviram de base, para uma completa análise e interpretação dos resultados.

Autoria técnica

Responsabilidade técnica

A Direção


António Vieira
Técnico Superior


Nuno Simões
Supervisor Técnico e Científico


Documento validado

O presente relatório não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem o acordo escrito do Itecons.

1/1