

RAPPORT RÉSUMÉ DES RESULTATS – CXL207/17–

Basé sur les rapports CXL203/17 du 30/08/2017

Date: 31/08/2017

Client: Anicolor - Alumínios Lda.

Adresse: Industrial Oiã, Apt. 6, 3770-908 Oiã

Contact: José António Pinto

Tél.: +351 234 729 420

e-mail: tecnico@anicolor.com

Éprouvette essayée:

Il a été soumise à essai un éprouvettes avec les références internes CXL045A/17, dont le produit a le suivant référence du client:



Éprouvette (CXL045A/17)

Système Kristal Pivotante Minimaliste

L'éprouvette a présenté la **description sommaire suivante**:

Cette éprouvette consiste en une porte de deux vantaux Pivotante Minimaliste, avec découpage thermique, ouverture vers l'intérieur et présentant les dimensions suivantes (LxH): 3045 mm x 3045 mm.

Essais réalisés et résultats:

Essai	Classification
Détermination de la perméabilité à l'air de portes et fenêtres (EN 1026:2016; EN 12207:1999)	Classe 3
Détermination de la l'étanchéité à l'eau de portes et fenêtres (EN 1027:2016; EN 12208:1999) – (Méthode B)	Classe 5B
Détermination de la résistance au vent de portes et fenêtres (EN 12211:2016; EN 12210:2016)	Classe A2

Remarque: Ce rapport ne remplace pas la consultation de rapport d'essai qui a servi de base, pour une analyse complète et l'interprétation de résultat.

Auteur technique

Responsable technique

Direction

XAUT

XSTC

XDIR