

RELATÓRIO RESUMO DE RESULTADOS

– CXL205/17 –

Baseado nos relatórios de ensaio CXL203/17 de 30/08/2017

Data: 31/08/2017

Cliente: Anicolor - Alumínios Lda.

Endereço: Zona Industrial Oiã, Apt. 6, 3770-908 Oiã

Contacto: José António Pinto

Tel.: +351 234 729 420

e-mail: tecnico@anicolor.com

Provetes ensaiados:

Foi submetido a ensaios um provete com a referência interna CXL045A/17, cujo produto tem a seguinte referência do cliente:



Fotografia do provete (CXL045A/17)

Sistema Kristal Pivotante Minimalista

O provete apresentou a seguinte **descrição resumida**:

Este provete consiste numa porta de duas folhas Pivotante Minimalista, com rutura térmica, de abertura interior, com as seguintes dimensões (H×L): 3045 mm x 3045 mm.

Ensaios realizados e resultados:

Ensaio	Classificação
Determinação da permeabilidade ao ar de portas e janelas (EN 1026:2016; EN 12207:1999)	Classe 3
Determinação da resistência à água de portas e janelas (EN 1027:2016; EN 12208:1999) – (Método B)	Classe 5B
Determinação da resistência ao vento de portas e janelas (EN 12211:2016; EN 12210:2016)	Classe A2

Nota: O presente relatório não dispensa a consulta dos relatórios de ensaio que lhe serviram de base, para uma completa análise e interpretação dos resultados.

Autoria técnica

Responsabilidade técnica

A Direção

XAUT

XSTC

XDIR

O presente relatório não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem o acordo escrito do ITeCons.

1/1